

**Majitel:**

Městská část Praha 6

Československé armády 601/23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

**Zastoupený:**

SNEO, a.s.

Nad alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112

## **Záznam o preventivní požární prohlídce společných prostor objektu Milady Horákové 41/99, Praha 6, 160 00, provedená v souladu s §12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.**

Preventivní požární prohlídku provedl dne 24.05.2023

Kontrola přítomen: klíče zapůjčila p.

- 1) Povinnost provádět pravidelné kontroly, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady je dána zákonem ČNR133/85 Sb. §5 odstavec 1 písmeno e). Pravidelné kontroly dodržování předpisu o požární ochraně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. §12 odstavec 1 zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek.
- 2) Stavební dokumentace a průvodní technická zpráva PO je k dispozici.
- 3) Stavební řešení objektu: Jedná se o bytový objekt s vchodem/východem v I.NP. Objekt má 4 nadzemní podlaží.
- 4) Využití objektu: přízemní prostory využívány jako nebytové prostory
- 5) Závady únikových cest - nebytový prostor:

Milady Horákové 41/99 - bez zjevných závad

Udržovat volné únikové cesty nařizuje § 5) odstavec 1) písmeno b) zákona 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §11 odstavec 3) písmeno b) vyhlášky MV 246/2001 Sb. Dle § 30 vyhlášky 23/2008 Sb. odstavec (3) v nechráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost úplného otevření křidel dveří. Současně nesmí být ohrožena volná průchodnost únikových cest. V podrobnostech se použije příloha č. 6 část A. **Případné zjištěné závady na únikových cestách odstranit do 30 dnů od obdržení zápisu.**

- 6) Provést doplnění značení únikových cest a požárně bezpečnostního značení v souladu s § 11 vyhlášky MV. 246/2001 Sb. Jedná se především o značení směru úniku osob, případně označení evakuačních výtahů atd.
- 7) Dokumentace požární ochrany:  
Pro objekt nevzniká povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve smyslu §15 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Hlavní uzávěry:  
a) voda - 1. P.P. - označeno  
b) plyn - 1. P.P. - označeno  
c) vypínač elektro - u vchodu domu - neoznačeno
- 9) Rozmístění přenosných hasicích přístrojů je v souladu s projektem nebo §2 odstavec 5 a 6 vyhlášky 246/2001 Sb.
- 10) Jsou-li v objektu požární bezpečnostní zařízení (jako např. nouzové osvětlení, požární uzávěry, požární odvětrání, suchovody, požární klapky, hadla CO) a zařízení pro zásobování požární vodou je nutné v předepsaných lhůtách stanovených výrobcem provádět kontroly, údržbu v souladu s §7 vyhlášky MV 246/2001.
- 11) V předepsaných lhůtách provádět kontroly, údržbu věcných prostředků požární ochrany, zejména:  
a) hasicí přístroje  
Kontrolu provádět v souladu s §9 vyhlášky MV 246/2001 Sb.


- 12) Provádět v předepsaných lhůtách ostatní povinné kontroly zejména:  
Elektroinstalace, hromosvody, výtahy atd.
- 13) Využívání stavby:  
Stavba a její jednotlivé prostory je nutné využívat v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo obdobným dokumentem. V případě stavebních změn je nutné postupovat v souladu se stavebním zákonem.
- 14) Navržená opatření:
- a) Zajišťovat všechny povinné revize a odstraňovat zjištěné závady - trvale.
  - b) Zajišťovat a dodržovat technické podmínky a návody zařízení vztahující se k požární bezpečnosti provozovaných činností - trvale.
  - c) Ověřit rozmístění PHP v souladu s projektem, nebo s § 2 vyhlášky 246/2001 Sb. provést případné doplnění PHP.
  - d) Udržovat volnou průchodnost únikových cest a v únikových cestách mít pouze zařizovací předměty které povoluje §30 vyhlášky 23/2008 Sb. (příloha č. 6 část A vyhlášky 23/2008 Sb. - trvale).
  - e) Udržovat volný přístup k únikovým východům a k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostním zařízení - trvale.
  - f) Plnit povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně a předpisy vydaných na jeho základě - trvale.
  - g) Udržovat objekt v souladu kolaudačním rozhodnutím, případnou rekolaudací, nebo s obdobným dokumentem a příslušnými ČSN - požární bezpečnost staveb.

Zápis se zakládá do požární dokumentace jako doklad o provedené požární preventivní kontrole

V Praze dne: 25.05.2023

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: 

Podpis statutárního zástupce:



<b>Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů</b> Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce						Protokol : 300 232200 Kontrola provedena 24.05.2023 Provedl : <div></div> Následující kontrola: květen 2024						
<b>Odběratel :</b> Městská část Praha 6 Československé armády 601/23 160 52 Praha 6 IČ : 00063703 DIČ : CZ00063703						<b>Dodavatel :</b> <div></div>						
<b>Provozovna :</b> Milady Horákové 41/99 Milady Horákové 41/99 160 00 Praha 6												
č.	Umístění	Typ	Druh	Výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
1	1. N.P. sklad	P6 TE	P	HH	081095		x		2013	05/28		odpovídá
2	1. N.P. chodba	P6 TE	P	HH	006845		x		2016	05/28		odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	kontrola hasicího přístroje	0	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	periodická zkouška	2	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let (sněhové) nebo 20 let (ostatní)
Druh: P – práškový; C – CO2; V – vodní; H – halonový		Výrobce: HH – Hastex&Haspr; K – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, Č – Červinka; E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruřpin; T – Teplostop; J – Jiný		
Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka				
Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů		Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP		
Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje použitelné k zásahu.				
Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: <div></div>		Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce		
<div></div>				