

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ  
(dle Vyhlášky 246/2001 Sb. a ČSN EN 1838 (360453))

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Perioda kontrol: 1x za rok, příp. dle návodu výrobce  
Způsob kontroly: vizuální kontrola při vypnutí elektrického napětí  
Provedl: [REDACTED], OZO v PO č. [REDACTED]

Datum: 7. 2. 2024  
Termín příští revize: únor 2025

Majitel: **Městská část Praha 6, IČO: 00063703**


Adresa objektu/místo kontroly: **Meziškolská 1120/2, Praha 6 - Břevnov**

umístění	typ	počet kusů	vyhovuje/nevyhovuje
1.NP	Modus Economic LED 230V-50 Hz	1	vyhovuje
1.NP	Modus Economic LED 230V-50 Hz	1	vyhovuje
1.NP	Modus Economic LED 230V-50 Hz	1	vyhovuje
1.PP	Modus Economic LED 230V-50 Hz	1	vyhovuje
1.PP	Modus Economic LED 230V-50 Hz	1	vyhovuje

Výsledek: požárně bezpečnostní zařízení v objektu v době kontroly **je funkční a provozuschopné.**

V Praze dne: 09.02.2024

Razítko a podpis:



Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, provozovatel je povinen provést opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozuschopného stavu. Do té doby je povinen zabezpečit v potřebném rozsahu náhradní technická, popř. organizační opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.