

<div>Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů</div> <div>Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce</div>										<div>Protokol : 300 234229</div> <div>Kontrola provedena :29.09.2023</div> <div>Provedl [redacted]</div> <div>Následující kontrola: říjen 2024</div>			
<div>Odběratel :</div> <div>Městská část Praha 6</div> <div>Československé armády 601/23</div> <div>160 52 Praha 6</div> <div>IC : 00063703      DIČ : CZ00063703</div>										<div>Dodavatel :</div> <div>[redacted]</div>			
<div>Provozovna :</div> <div>Bubenečská 184/1</div> <div>Bubenečská 184/1</div> <div>160 00 Praha 6 - Dejvice</div>													
č.	Umístění	Typ	Druh	Výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly	
						1	2	3					
1	5.NP	PS6 TUSAN	P	J	976323	x			2020	09/25	+ kontrolní štítek	odpovídá	
2	3.NP	PS6 TUSAN	P	J	076289	x			2020	09/25	+ kontrolní štítek	odpovídá	
3	2.NP	PS6 TUSAN	P	J	976083	x			2020	09/25	+ kontrolní štítek	odpovídá	
4	před kotelnou	CS6 AB TUSAN	C	J	013258	x			2020	09/25	+ kontrolní štítek	odpovídá	

Provedené úkony			ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	kontrola hasicího přístroje		4	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	periodická zkouška		0	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně		0	C	Starší 40 let(snéhové) nebo 20 let (ostatní)

Druh: P – práškový; C – CO2; V – vodní; H – halonový

Výrobce: HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria; C – Cervinka; E – ETS; G – Gloria; K – Kodreťa; N – Neuruppin; T – Tepostop; J - Jiný

Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP

Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: [redacted]	Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce
--	--