



Označení požárního úseku	N1.01–III
Hranice požárního úseku	---
Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce	REI 30DP1
Požadovaná požární odolnost svislé konstrukce	REI 30DP1
Požárně nebezpečný prostor (18,5 kW)	---
Směr úniku (počet osob)	←117
Neslouží k úniku	✖
Počet osob v požárním úseku	117
Počet osob v prostoru	129
Přenosný hasicí přístroj PRÁŠKOVÝ	△
PÚ (prostor) vybavený nouzovým osvětlením	⊗
NOVÉ nouzové svítidla s piktogramem vel. 200x100 mm	☒
Vnitřní hadicový systém (dimenze)	D25H
Panikové kování ve smyslu ČSN EN 179	PK

autorizační razítko, podpis:

stavebník
Městská část Praha 6
Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
zpracovatel části

KIP-EX
DESIGN
KIP-EX Design s.r.o.
Slunečná 193, 267 01 Trubín
IČO: 107 07 191
jan.predota@kipexdesign.cz
+420 776 750 977
projektant
Ing. Jan Předota
jan.predota@kipexdesign.cz
+420 776 750 977
zodpovědný projektant
Ing. Jan Předota
Autorizovaný inženýr pro PBS
ČKAIT: 0014075
stupeň dokumentace
DSP

datum zpracování
11/2023
název stavby
VYUŽITÍ ČÁSTI OBJEKTU POLIKLINIKY
NA KANCELÁŘE ODBORU DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ
místo stavby

Pod Marjánkou 12, , Praha 6
č.parc. 893/7, 893/8, 893/9, 898/3, k.ú Břevnov
profese
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
označení přílohy
D.1.3.03

název přílohy
PŮDORYS 1.NP–NOVÝ STAV
měřítko
1:150
číslo revize
00
číslo zakázky
2023089

