

Plynovod

PLYNOVOD

ocelové trubky se zaručitelnou svařitelností tř. 11 353.0

DN25	1	m
DN32	2	m
DN40	1	m
DN50	4	m
DN80	1,5	m
drobný materiál	1	soubor

Zkouška pevnosti	1	kpl
Zkouška těsnosti	1	kpl
Odvzdušnění a napuštění plynovodu	1	kpl
Kontrola a revize	1	kpl
Zvýšená ochrana proti korozi třívrstvý nátěr o tl. Min 0,25mm nebo dvouvrstvý dvousložkový nátěr (žluté barvy)	10	m
Označení plynovodu	1	kpl
Uzemnění a vodivé přemostění plynovodu	1	kpl

závěsy potrubí, kotvení objímky DN32 – DN80	12	ks
---	----	----

K. K. - DN15 (Giacomini R 950)	3	ks
K. K. - DN25 (Giacomini R 950)	2	ks
K. K. - DN40 (Giacomini R 950)	1	ks
tlakoměr ukazovací typ 313,D160, rozsah 0-10 kPa	1	ks
smyčka kondenzační stočená	1	ks
kohout K 70-181-716 - DN10	1	ks
Indikátory výskytu plynu s dvoustupňovou funkcí	1	kpl
havarijní ventil PEVEKO EVPE 1040.02/P – DN40	1	ks
kohout vzorkovací -DN15	1	ks

montáž plynovodu	1	soubor
------------------	---	--------

ostatní náklady

dokumentace skutečného provedení	1	kpl
zařízení staveniště	1	kpl
bourací práce	1	kpl
pojištění (nad rámec běžného pojištění zhotovitele)	1	kpl
ostatní náklady, režie, revize, atd.	1	kpl