



LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÝ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD (PRO KOTELNU)
- NOVÉ NTL ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ (PRO KOTELNU)
- STÁVAJÍCÍ NTL ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD (PRO KOTELNU)

LEGENDA:

- K.K. R950 - DN15
- VZORKOVACÍ KOHOUT DN15
- K.K. R950 - DN40
- STÁVAJÍCÍ HUK - K.K. DN50
- KOHOUT K 70-181-716 ČSN 137510
- TLAKOMĚR UKAZOVACÍ, TYP 313, Ø160, MĚŘÍCÍ ROZSAH 0 - 6 kPa
- HAVARIJNÍ VENTIL PEVEKO EVPE 1050.02/P - DN50
- HAVARIJNÍ VENTIL PEVEKO EVPE 1050.02/P - DN50

HIP		Ing. Viktor Kouřilek	Ing. Viktor Kouřilek Nad Palatou 3055/1, 150 00 Praha 5 provozovna: Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 viktor.kourilek@seznam.cz; www.viko-praha.cz mob. 602 292 719	
Zodpovědný projektant		Ing. Viktor Kouřilek		
Vypracoval		Ing. Viktor Kouřilek		
Investor	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6		Formát:	2 A4
Místo stavby	MŠ Sbíhavá, ul. Sbíhavá II 360/2, Praha 6 - Liboc		Datum:	září 2023
Název stavby <div>MŠ Sbíhavá, ul. Sbíhavá II 360/2</div> <div>VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ</div>			Stupeň PD:	DPS
			Měřítka	-
			Číslo výkresu:	D.1.4.3.2
Část	D.1.4.3 Plyn			
Název dokumentace SCHEMA PLYNOVÉ KOTELNY			Číslo paré:	