


REVIZE 1 – 03/2024

Síť : 3NPE 50Hz, 400V/TN-C, TN-S  
Opatření před úrazem el. proudem:  
Ochrana základní – izolací, kryty, apod.  
Ochrana při poruše – automatickým odpojením  
od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41, ed.3  
Doplňková ochrana – proudovými chrániči

	ing. Alexandr Isajev IGS – projektová kancelář Tesaříkova 1024, PRAHA 10 tel: 606850704, 223018050		IČO: 16096053 č.zakázky:	
	investor: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6		datum: 03/2024	
	akce: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ T.G. MASARYKA Nám. Českého povstání 551/6, Praha 6		stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY	
	obsah: D1.4.C – Vnitřní silnoproudé rozvody SITUAČNÍ SCHEMA ROZVODŮ – 1.PP		měř.:	poř.č.:
ing. A.Isajev			1:50	05