

Přístrojová náplň je navržena jako doplněk do 4.pole stávající skříňe hlavní rozvodnice objektu.


Poznámka :

Provozní soustava : **3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN-C-S**

Ovládání : **1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN-S**

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

Josef OTTL
projekty elektro, IČO: 70046603
ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim
ottl.elprojekty@email.cz
+420 724 149 405

ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP . PROJEKTANT	H.I.P.	 FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Randova 3205 / 2 Praha 5 - Smíchov Tel: 777 102 252	
-	Josef Ottl	J. Ottl	Ing. F.Nehonský		
	724 149 405	724 149 405	777 102 252		
INVESTOR	Městská část Praha 6, odbor soc. věcí zastoupený SNEO a.s.			ZAK. ČÍSLO	037-20/Ottl
ADRESA INVESTORA	Čs. armády 601/23, Praha 6			STAD. PROJ.	DVZ
MÍSTO STAVBY	Chittussiho, Praha 6, k. ú. Bubeneč	KATASTR	Bubeneč	DATUM	01.2024
STAVBA Výměna výtahu č.2 za lůžkový výtah s evakuační schopností CHITTUSSIHO 1A, PRAHA 6, K. Ú. BUBENEČ D1.4. Silnoproudá elektrotechnika				FORMÁT	1x A4
				MĚŘÍTKO	
				ČÍSLO VÝKRESU	Č. PARÉ
NÁZEV VÝKRESU	Rozvodnice RH - (doplněk) - REVIZE 2024			D.1.4.e 05	