



±0,000 = 290,500 m.n.m. B.p.V.  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.V

INDEX		DATUM			
NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name				STAVEBNÍK / Investor	
<b>ZŠ Hanspaulka</b> <b>Rekonstrukce tělocvičny</b> Sušická č.p. 1000, 160 00 Praha 6 parc. č. 3250, k.ú. Dejvice				<b>Městská část Praha 6</b> Čs armády 601/23, 160 52 Praha 6 IČ: 00063703, DIČ: CZ00063703 Tel: +420 220 189 855	
					
SCHVÁLIL / Approved:				DATUM / Date:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / General designer		Projektant části			
<b>A6 atelier, s.r.o.</b> Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6 IČ: 039 85 610, DIČ: CZ03985610 Kancelář: Na Petřinách 55, 162 00 Praha 6 - Petřiny Tel.: +420 777 607 027 E-mail: jan.mudra@seznam.cz, IDDS: ffx223a		SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha			
		VYPRACOVAL / Drawn:		DATUM / Date:	
		Josef Zuček			
		KONTROLOVAL / Controlled by:		DATUM / Date:	
		Karel Sommer			
STUPEŇ / Stage		OBSAH VÝKRESU / Drawing Content			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		KNIHA SVÍTIDEL			
ČÁST DOKUMENTACE - PROFESE / Part documentation		MĚŘÍTKO / Scale:		FORMÁT: A4	AKTUÁLNÍ DATUM 10/24 DATUM 1. VYDÁNÍ 10/24
D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE		AKCE HANS-TEL	STUPEŇ DPS	PROFESE D.1.4.4	VÝKRES ČÍSLO 05 INDEX

AUTOREM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE ING. ARCH. JAN MUDRA, 338 01 HOLOUBKOV 81, TEL. 777 607 027, ČKA 3150  
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM A NEMŮŽE BÝT POUŽITA BEZ SOUHLASU AUTORA.


Kniha svítidel

# ZŠ HANSPAULKA tělocvična

12.3.2025  
Zpracoval: Ing. Petr Hons  
Mobil.tel.: 724 085 176

Svítidlo 1, 101 tělocvična

LED svítidlo 50W, 6 270lm/840, 4000K, IP54, IK10, vyzařovací úhel 90°, CRI>80, životnost > 100.000h L90/B10, rozměry 318x299x41mm, materiál hliník/plast.  
DALI stmívání.  
Včetně držáků na přisazení.



Svítidlo 2, 102+103 sklad nářadí a kabinet

LED svítidlo 60 W, 8400lm, 4000 K, vyzařovací úhel 120 °, CRI80, rozměry 1502x74x64 mm, materiál plast/hliník, IP65.



### Svítidlo 3

Nástěnné nouzové svítidlo se symboly, 1W, IP65, 6000K, 1,5Ah, 3h doba zálohy, svítící při výpadku/trvale.

