

polohopisný systém:
S-JTSK

výškový systém:
Bpv

±0,00=208,82



investor:



Městská část Praha 6
Odbor správy majetku
Čs. armády 601/23, Praha 6
Czech Republic
V zastoupení SNEO a.s.



SNEO a.s.
Nad Alejí 187/2, Praha 6
Czech Republic
T: + 420 775 883 245
e-mail: krcuti@sneo.cz

hlavní architekt projektu:



Štěr Hájek architekti, s.r.o.
Pod Radnicí 1235 / 2A,
150 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 777 161 611
e-mail: architekti@shaj.cz

hlavní inženýr projektu:



AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235 / 2A,
150 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

profese:



JKS Elektroprojekce Praha s.r.o.
Olšřichova 11,
128 00 Praha 2
Czech Republic
T: +420 602 111 458
e-mail: kral@ksprojekce.cz

stavba:

DEJVICKÉ DIVADLO - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 1084, K.Ú. DEJVICE, ZELENÁ 15a, PRAHA 6

stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

hlavní architekt projektu: Ing. arch. Oldřich Hájek
architekt projektu: Ing. arch. Pavel Lesenský
vedení projektu: Ing. Aleš Marek
hlavní inženýr projektu: Ing. Marek Bohuněák
zodpovědný projektant částí: Ing. Mojmír Jurčík
vypracoval: Ing. Jiří Král

část / profese:


ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

| | |
|---------------|-------------|
| datum: | 06/2024 |
| formát: | 2 x A4 |
| měřitko: | --- |
| zakázkové č.: | 16-027_DDOP |
| číslo změny: | rev. 01 |
| datum změny: | 11/2024 |
| část: | D.1.4.5 |
| čísl. příl.: | 607 |
| paré: | |

příloha:

ROZVÁDĚČ REP

Rozvaděč bude umístěn v CHÚC - bude tvořit samostatný požární úsek ve II.SPb s požární odolností požárně dělících konstrukcí EI30DP1 a požárními uzávěry EI15DP1 (čl. 5.6.1 b ČSN 73 0848).



ROZVÁDĚČ REP

- plechový instalační rozvaděč na povrch
- Schrack 1A-16/E (2 x 13 modulů + elektroměr)
- krytí IP 40/20
- ochrana odpojením vadné části od zdroje

