

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZÁDAVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem

Macharovo náměstí - Dodávka mobilní ledové plochy včetně chladicí jednotky, kontejnerů a dalšího vybavení

zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne:

23.07.2025

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Městská část Praha 6

IČO: 00063703

se sídlem: Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 10800387

se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schránky: gnqnuj2

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dotaz k bodu č.7 "Integrovaný hydraulický modul s duálním oběhovým čerpadlem s minimálním externím výtlačkem 240 kPa při průtoku 19l/min".

Předpokládáme, že se jedná o překlep, externí výtlačk 240kPa je v pořádku a min. průtok předpokládáme min. 10l /s.

Souhlasí prosím?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel potvrzuje, že v uvedeném bodě specifikace předmětu plnění (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) došlo k administrativní chybě při zpracování specifikace předmětu plnění. Uvedená hodnota průtoku „19 l/min“ je nesprávná a ve skutečnosti má předmětný údaj znít „10 l/s“.

S ohledem na shora uvedené má předmětný požadavek správně znít:

„Integrovaný hydraulický modul s duálním oběhovým čerpadlem s minimálním externím výtlačkem 240 kPa při průtoku 10 l/s.“

Aktualizovaná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Přílohy vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) – soubor s názvem „02.3 P3 DZŘ - Specifikace předmětu plnění_akt_31072025.docx“

Tato příloha plně nahrazuje soubor „02.3 P3 DZŘ - Specifikace předmětu plnění.docx“ představující Přílohu č. 3 dokumentace zadávacího řízení.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 14.08.2025, do 09:00 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Městská část Praha 6

v. z. KOUKAL LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o.

JUDr. Pavel Koukal, jednatel