

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie U	číslo 1
označení	rozvody ústředního topení	umístění 1.PP	suterén
druh prvku	TZB	počet prvků	
popis prvku			

Původní rozvody ústředního topení do všech sekcí domu sloužily jako rozvod tepla pro tzv. Círalové stropní topení, dnes je systém nefunkční ale z 90% zachovalý pod stropem suterénu. Rozvody UT byly často vedeny společně s potrubím pro studenou a teplou vodu, který je stále v některých úsecích funkční.

postupnými úpravami rozvodů, zakončenými definitivním odpojením páteřního rozvodu došlo k dílčím úpravám a postupnému odpojování některých větví a jejich odřezání, ovšem v poměrně malé míře v porovnání s délkou(či plochou) celkového rozvodu.

potrubí je ocelové a měděné, svařované kryté původní tepelnou izolací na rostlinné bázi, překrytou sádrovým pláštěm s tmavě šedým nátěrem



původnost stav	historická nekompletní/zachova	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná dílče ochránit a prezentovat
----------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie U	číslo 2
označení	topný registr sušárny	umístění 1.PP	suterén
druh prvku	TZB	počet prvků	
popis prvku			

na dně sušárenského boxu (pol X.1) je uložen vorovný ropný registr z ocelových trubek s vlnovcem zajišťující ohřev vzduchu pro sušení



původnost stav	historická zachovalý	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná ochránit a očistit
-------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------