



Váš dopis č. j.: sine

Ze dne: 1. 8. 2024

Naše č. j.: HSHMP 42130/2024

Sp. značka: S – HSHMP 42130/2024

Vyřizuje: Bc. Jitka Musilová

RNDr. Klára Žižková, Bc. Jana Stošková

Tel.: 221 437 629

E-mail: [jitka.musilova@hygp Praha.cz](mailto:jitka.musilova@hygp Praha.cz)

Úz. pracoviště: Nechanského 590/1, Praha 6 - Vokovice

V Praze dne: 23. 8. 2024

Počet stran/příloh: 2/0

Vážená paní

**Ing. Jaroslava Háková - inženýrská kancelář**

Gallašova 578/1

163 00 Praha 6 - Řepy

DS: 98h2j2u

**Výzva k doplnění projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení – Stavební úpravy „Areál kolečkových sportů - Ladronka západ“, parc.č. 2552/49 a 2552/51, k.ú. Břevnov, při křižovatce ul. Bělohorská a Kukulova, Praha 6**

Na základě žádosti stavebníka – Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 00063703, zastoupeného – Ing. Jaroslava Háková, Gallašova 578/1, 16300 Praha 6 - Řepy, IČ: 15914755, doručené dne 1.8.2024, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 258/2000 Sb.“), předložený návrh projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na výstavbu – Stavební úpravy „Areál kolečkových sportů - Ladronka západ“, parc.č. 2552/49 a 2552/51, k.ú. Břevnov, při křižovatce ul. Bělohorská a Kukulova, Praha 6. K předložené projektové dokumentaci vydává HSHMP

**VÝZVU K DOPLNĚNÍ.**

Projektová dokumentace řeší výstavbu zázemí kolečkových sportů v rámci sportovního areálu Ladronka. Součástí zázemí bude občerstvení, zázemí pro sportovce a správce, hyg. zázemí pro pracovníky i návštěvníky. Vytápění bude zajištěno 2 tepelnými čerpadly systém vzduch/vody, odvětrání bude nucené rekuperací a ventilátory.

Předpokládaný termín zahájení stavby je 2.Q/2026, s dokončením do 2 let.

Podaná žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na předmětnou stavbu neposkytuje dostatečné podklady pro posouzení podle zákona č. 258/2000 Sb., a nemá náležitosti stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétně podání neobsahuje:

- 1) Prodávaný sortiment občerstvení.
- 2) Počet míst k sezení pro návštěvníky v místě pro konzumaci občerstvení.
- 3) V místnosti pro občerstvení není umyvadlo/dvojdřez na mytí rukou pro personál.
- 4) Pro obsluhu občerstvení musí být personální WC stavebně oddělené od předsínky s umyvadlem.
- 5) Všechna sanitární zařízení na pracovišti (1.03 WC správce) budou v provedení kabina s předsíňkou s umyvadlem.

Uvedené požadavky jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, o hygieně potravin a § 54 NV 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Účastník řízení se vyzývá, aby specifikované nedostatky žádosti odstranil ve lhůtě do 90 dnů s tím, že pokud ve stanovené lhůtě nebudou nedostatky žádosti odstraněny, nebude stanovisko vydáno.

Ohledně bodů č. 1-4 se obračejte výhradně na **RNDr. Kláru Žižkovou**, email: [klara.zizkova@hygpraha.cz](mailto:klara.zizkova@hygpraha.cz), tel.: 221 437 612.

Ohledně bodu č. 5 se obračejte výhradně na **Bc. Janu Stoškovou**, email: [jana.stoskova@hygpraha.cz](mailto:jana.stoskova@hygpraha.cz), tel.: 221 437 625.

**RNDr. Robert Daniš**

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální II.  
v z. Bc. Jitka Musilová