

Váš dopis ze dne:
06.05.2025
Vyřizuje / telefon:
Ing. Petr Černohorský / 267052146

Ing. Jaroslava Háková
Gallašova 578/1
163 00 Praha 17 Řepy

V Praze dne 23.05.2025

Vyjádření k projektové dokumentaci (pro společné povolení stavby) na akci „Areál kolečkových sportů, Ladronka západ“; P6 - Břevnov, ul. Bělohorská a Kuklova, parc. č. 2552/49 a 2552/51.

S předloženou projektovou dokumentací „(pro společné povolení stavby)“ z 5/2025 na výše uvedenou stavbu souhlasíme.

Upozorňujeme, že v ochranném pásmu venkovního vedení VVN je zakázáno vysazovat kmenové stromy! Lze udělit souhlas pouze s umístěním porostu okrasného keřového charakteru do max. výše 3 m! Údržba keřů jsou náklady provozovatele areálu.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREDi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREDi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normy Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Norma je přístupná na webových stránkách PREDi v části Podnikové normy (www.predistribuce.cz). Případné konzultace řeší útvar PRE distribuční služby, a.s. - Analýzy a příprava odběrných míst, e-mail: podporasp@pre.cz.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREDi k provádění výkopových prací. Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREDi je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**. Ten lze získat osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů nebo na e-mailové adrese, **a to nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením stavby**. Více informací a Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu naleznete na webových stránkách PREDi (<https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/>).

Za dodržení platných norem a předpisů, odpovídá projektant a prováděcí firma.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREDistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

v.2. 13.5.2025

Ing. Miroslav Hamáček
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100

PREDistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158

bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu 17551853/0300, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516

Zákaznická linka PRE: 267 055 555, e-mail: pre@pre.cz, www.predistribuce.cz