

Legenda k výkresové části :


- A Svitidlo přisazené LED 40W, 5500lm, 3000K, ND, IP65
- B Svitidlo přisazené LED 20W, 2750lm, 3000K, ND, IP65
- Prepínač nástěnný IP54, řazení 6, 10A, 250V
- Prepínač nástěnný IP54, řazení 6+6, 10A, 250V
- Vypínač 3-pól. IP65, 63A, 400V, 3+PE+N
- Zásuvka nástěnná IP54, 16A, 250V, 2P+PE
- RH Stáv. hlavní rozvaděč objektu
- 200 lx Osvětlenost v Lx
- Ochranné pospojování

Poznámka :

Provozní soustava : 3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN - S  
ovládání : 1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN - S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

Josef OTTL  
projekty elektro, IČO: 70046603  
ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim  
ottl.elprojekty@email.cz  
+420 724 149 405

ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP . PROJEKTANT	H.I.P.	<div><div></div><div><div>FILIP NEHONSKÝ</div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>Randova 3205 / 2</div><div>Praha 5 - Smíchov</div><div>Tel: 777 102 252</div></div></div>	
-	Josef Ottl	J. Ottl	Ing. F.Nehonský		
	724 149 405	724 149 405	777 102 252		
INVESTOR	Městská část Praha 6, odbor soc. věcí zastoupený SNEO a.s.				
ADRESA INVESTORA	Čs. armády 601/23, Praha 6				
MÍSTO STAVBY	Chittussiho, Praha 6, k. ú. Bubeneč	KATASTR	Bubeneč		
STAVBA				ZAK. ČÍSLO	049-19/Ottl
Rekonstrukce výtahu v objektu LDN na lůžkový s evak. schopností				STAD. PROJ.	DPS
CHITTUSSIHO 1A, PRAHA 6, K. Ú. BUBENEČ				DATUM	11.2019
D1.4. Silnoproudá elektrotechnika				FORMÁT	9x A4
				MĚŘÍTKO	1 : 50
NÁZEV VÝKRESU				ČÍSLO VÝKRESU	Č. PARÉ
Elektroinstalace 5.np (strojovna výtahu)				D1.4-03	
- napojení evakuačního výtahu					