



Přístrojová náplň je navržena jako doplněk do 4.pole stávající skříně hlavní rozvodnice objektu.

Poznámka :

Provozní soustava : **3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN-C-S**

Ovládání : **1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN-S**

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

Josef OTTL

projekty elektro, IČO: 70046603
ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim
ottl.elprojekty@email.cz
+420 724 149 405

ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP . PROJEKTANT	H.I.P.	 <div>FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Randova 3205 / 2 Praha 5 - Smíchov Tel: 777 102 252</div>	
-	Josef Ottl	Ing. F.Nehonský	Ing. F.Nehonský		
	724 149 405	777 102 252	777 102 252		
INVESTOR	Městská část Praha 6, odbor soc. věcí zastoupený SNEO a.s.				
ADRESA INVESTORA	Čs. armády 601/23, Praha 6				
MÍSTO STAVBY	Chittussiho, Praha 6, k. ú. Bubeneč	KATASTR	Bubeneč	ZAK. ČÍSLO	009-20/Ottl
STAVBA Záložní zdroj pro evakuační výtah a nouzové osvětlení v objektu LDN CHittussiho CHITTUSIHO 1A, PRAHA 6, K. Ú. BUBENEČ D1.4.g Silnoproudá elektrotechnika				STAD. PROJ.	DPS-DVD
				DATUM	03.2020
				FORMÁT	1x A4
				MĚŘÍTKO	
NÁZEV VÝKRESU Hlavní rozvaděč RH - vestavba				ČÍSLO VÝKRESU	Č. PARÉ
				E3	