



Přístrojová náplň je navržena jako doplněk do 4.pole stávající skříňe hlavní rozvodnice objektu.

Poznámka :

Provozní soustava : 3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ovládání : 1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

Josef OTTL
projekty elektro, IČO: 70046603
ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim
ottl.elprojekty@email.cz
+420 724 149 405

ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	H.I.P.
-	Josef Ottl	J. Ottl	Ing. F.Nehonský
	724 149 405	724 149 405	777 102 252
INVESTOR	Městská část Praha 6, odbor soc. věcí zastoupený SNEO a.s.		
ADRESA INVESTORA	Čs. armády 601/23, Praha 6		
MÍSTO STAVBY	Chittussiho, Praha 6, k. ú. Bubeneč	KATASTR	Bubeneč
STAVBA	Rekonstrukce výtahu v objektu LDN na lůžkový s evak. schopností CHITTUSSIHO 1A, PRAHA 6, K. Ú. BUBENEČ D1.4 Silnoproudá elektrotechnika		
NÁZEV VÝKRESU	Hlavní rozvaděč RH - vestavba		
ZAK. ČÍSLO	049-19/Ottl		
STAD. PROJ.	DPS		
DATUM	11.2019		
FORMÁT	1x A4		
MĚŘÍTKO			
ČÍSLO VÝKRESU	D1.4-05		
Č. PARÉ			

FILIP NEHONSKÝ
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Randova 3205 / 2
Praha 5 - Smíchov
Tel: 777 102 252