



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

Váš dopis č. j.: sine

Ze dne: 26. 9. 2022

Naše č. j.: HSHMP 52683/2022

Sp. zn.: S-HSHMP 52683/2022

Vyřizuje: Ing. Alexandr Novotný, RNDr. Robert Daniš

Tel.: 235 365 522

E-mail: alexandr.novotny@hygpraha.cz

V Praze dne: 17. 10. 2022

Počet stran: 2

Městská část Praha 6

Odbor správy majetku

Československé armády 601/23

160 52 Praha 6

IČ: 000 63 703

Zastoupená:

Ing. Filip Nehonský

Randova 3205

150 00 Praha 5

IČ: 717 24 257

Závazné stanovisko HSHMP k projektové dokumentaci pro povolení stavby:

„Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě, nám. Svobody 728/1, Praha 6“

Na základě žádosti stavebníka: Městská část Praha 6, Odbor správy majetku, Československé armády 601/23, 160 52 Praha 6, IČ: 000 63 703, zastoupeného na základě plné moci ze dne 6. 5. 2022 Ing. Filipem Nehonským, Randova 3205, 150 00 Praha 5, IČ: 717 24 257, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace stavby **„Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě, nám. Svobody 728/1, Praha 6“**.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební povolení stavby **„Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě, nám. Svobody 728/1, Praha 6“**, se

s o u h l a s í .

Vyslovený souhlas se váže na splnění těchto podmínek:

Před vydáním souhlasu s užíváním stavby musí být předložen

- protokol o seřízení a komplexním vyzkoušení VZT zařízení, který doloží dodržení projektovaných parametrů
- protokol o měření hluku, který prokáže, že při provozu stacionárních zdrojů nedojde na pracovišti a v chráněném vnitřním a venkovním prostoru staveb k překročení hygienických limitů

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Filip Nehonský, Astlova 3205/3, 150 00, Praha 5, ČKAIT 000 703, v dubnu 2022, pod č. zakázky 2022.07, v elektronické verzi. Dokumentace se týká změny dokončené stavby udržovacími pracemi na památkově chráněném objektu. Jedná se o posílení systému nuceného větrání komerčních a reprezentačních prostor objektu v 1.NP v polyfunkčním domě s převažující funkcí obytného objektu. Nově se v suterénních prostorech objektu vyčleňuje prostor pro technickou místnost vzduchotechniky pro obchodní prostory a dále se rozšiřuje stávající místnost vzduchotechniky do prostoru bývalé výtahové šachty nákladního výtahu. Do technických místností se osazují nové rekuperační jednotky větrání. Na střeše nahradí jednotka Fläkt jednotku Günter. V obchodních prostorech situovaných v levé části objektu směrem do ulice Čs. armády jsou v prostoru výkladců dodatečně osazeny podlahové konvektory pro temperování vnitřního vzduchu. Součástí projektu vytápění je výměna stropních fancoilů za nová zařízení. Pátevní rozvody instalací nejsou projektem dotčeny s výjimkou připojení koncových zařízení.

Stavebník předložil hlukovou studii Hluk venkovní jednotky klimatizace, č. 436-SHR-22, ze dne 21.9.2022, zpracovanou společností Akustika Praha s.r.o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 604 90 608.

Podmínky jsou stanoveny v souladu s požadavky v bodě:

- a) § 41-42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- b) §§ 3, 11 a 12 nař. vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

MUDr. Gacka Slavíková

vedoucí oddělení hygieny práce II

podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem