

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁČÍ

LEGENDA INSTALACÍ

ROZVODY CHLAZENÍ - spád 7/13°C - hlavní větev od zdroje
ROZVODY CHLAZENÍ - spád 7/13°C - větev vnitřní

POZNÁMKA:
Potrubí se opatří nálevky syntetického kaučuku v tl. odpovídající vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb. a zároveň zakryjí zákrytem z plechu, které bude tepelnou izolací chránit před UV zářením a protřazením

AN AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK CHLADNÉ VODY
- Objem 1420 l
- Rozměry (d_{vn}), hmotnost 1200 mm (vč TI) x 2165 mm, 220 kg

E EXPANZNÍ NÁDRŽ
- Objem 100 l
- Rozměry, hmotnost (v_{so}) 670x512 mm

DV DESKOVÝ VÝMĚNÍK
- 1.strana 35%nemrznoucí směs, 110 kW, 5/9°C
- 2.strana voda, 110 kW, 7/13°C

ČS1 ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO LEVOU ČÁST OBJEKTU
- Q= 9,5 m³/h, 60 kPa
- elektrické připojení 255 W, 230 V, 50 Hz


ČS2 ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO PRAVOU ČÁST OBJEKTU
- Q= 6,5 m³/h, 50 kPa
- elektrické připojení 155 W, 230 V, 50 Hz

Č3 ČERPADLO NABÍJEJÍCÍ OKRUHU
- Q= 23,5 m³/h, 60 kPa
- elektrické připojení 600 W, 230 V, 50 Hz

0	Úvodní vydání dokumentace	15.2.2023
REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM VYDANÍ
REVIZE DOKUMENTACE		

NÁZEV STAVBY
Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě nám. Svobody 728/1 nám. Svobody 728/1, 160 00, Praha 6, katastr Bubeneč

INVESTOR	Městská část Praha 6 - OSM zastoupený SNEO a.s. Čs. armády 601/23, 160 00, Praha 6
----------	---

GENERALNÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Filip Nehonský		Č.AUTORIZACE 0008388		ZPRACOVATEL ČÁSTI		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Iva Mědílková		TELEFON 720 366 236	
 <div>FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Astlova 3205 / 3 Praha 5 - Smíchov Tel: 777 102 252</div>		DIGITÁLNÍ PODPIS:									
						VYPRACOVAL Ing. Iva Mědílková		TELEFON 720 366 236			
						PODPIS					

OBJEKT	SO.101 - ROZVODY V PODZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022.07	REVIZE	0	ROZSAH A OBSAH PD	dokumentace pro provedení stavby	D.1.4.2 SO.101-04	PARE
ČÁST	D.1.4.2 - CHLAZENÍ	DATUM	01.2023	DATUM REVIZE	15.2.2023				
NÁZEV	SCHEMA ZAPOJENÍ	MĚŘITKO VÝKRESU	-	POČET FORMÁTŮ	2x A4				