

Přístrojová náplň rozvodnice R5c bude osazena v plastové rozvodnici s dveřmi, krytí IP65, s možností osazení min. 6 montážních modulů. Předpokládané rozměry rozvodnice: š.164 x v.210 x hl.114 [mm].

#### Poznámka:

Provozní soustava: 1+PE+N, 50Hz, 230V~, TN-S

Ochrana pře nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.





### VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM VYDÁNÍ
0	Úvodní vydání dokumentace	15.2.2023
REVIZE DOKUMENTACE		

NÁZEV STAVBY	Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě nám. Svobody 728/1 nám. Svobody 728/1, 160 00, Praha 6, katastr Bubeneč
--------------	--

INVESTOR	Městská část Praha 6 - OSM zastoupený SNEO a.s. Čs. armády 601/23, 160 00, Praha 6
----------	---

GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <b>FILIP NEHONSKÝ</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Astlova 3205 / 3 Praha 5 - Smíchov Tel: 777 102 252	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Filip Nehonský DIGITÁLNÍ PODPIS:	Č.AUTORIZACE 0008388	ZPRACOVATEL ČÁSTI  <b>Josef OTTL</b> projekty elektro, IČO: 70046603 ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim ottl.elprojekty@email.cz +420 724 149 405	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Josef Ottl TELEFON 724 149 405
			PODPIS 	VYPRACOVAL Josef Ottl TELEFON 724 149 405
			PODPIS 	

OBJEKT	SO.101 - ROZVODY V PODZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022.07	REVIZE	0	ROZSAH A OBSAH PD	dokumentace pro provedení stavby	ČÍSLO	D.1.4.5 SO.101-07	PARÉ	
ČÁST	D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	DATUM	01.2023	DATUM REVIZE	15.2.2023						
NÁZEV	ROZVODNICE RČS	MĚŘÍTKO VÝKRESU	1:100	POČET FORMÁTŮ	1xA4						