

Přístrojová náplň rozvodnice "RD1.1" je navržena pro osazení do zápusťné, plastové rozvodnice s ocep dveřmi, krytí IP30, min. počet montážních modulů (MM) 24 ks, doporučený počet 48 MM. Předpokládané rozměry rozvodnice: š.300 × v.740 × hl.110 [mm].

Poznámka:
Provozní soustava: **3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN-C-S**
Ovládání: **1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN-S**

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.



VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ

0	Úvodní vydání dokumentace	15.2.2023
REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM VYDÁNÍ
REVIZE DOKUMENTACE		

NÁZEV STAVBY
Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě nám. Svobody 728/1 nám. Svobody 728/1, 160 00, Praha 6, katastr Bubeneč

INVESTOR
Městská část Praha 6 - OSM zastoupený SNEO a.s. Čs. armády 601/23, 160 00, Praha 6

GENERALNÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Č.AUTORIZACE	ZPRACOVATEL ČÁSTI	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TELEFON
 FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Astlova 3205 / 3 Praha 5 - Smíchov Tel: 777 102 252	Ing. Filip Nehonský	0008388	 Josef OTTL projekty elektro, IČO: 70046603 ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim ottl.elprojekty@email.cz +420 724 149 405	Josef Ottl	724 149 405
DIGITÁLNÍ PODPIS:			PODPIS		
			VYPRACOVAL		
			Josef Ottl		
			PODPIS		
			TELEFON		
			724 149 405		

OBJEKT	SO.103 - ROZVODY V REPREZENTAČNÍCH PROSTORECH	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022.07	REVIZE	0	ROZSAH A OBSAH PD	ČÍSLO	PARE
ČÁST	D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	DATUM	01.2023	DATUM REVIZE	15.2.2023	dokumentace pro provedení stavby	D.1.4.5 SO.103-02	
NÁZEV	ROZVODNICE RD1.1	MĚŘÍTKO VÝKRESU	-	POČET FORMÁTŮ	2x A4			