

Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

Číslo vyjádření: VPD-01116/2025
Žadatel: Sportovní projekty s.r.o., IČO: 27060659, Sokolovská 87/87, Karlín, 186 00 Praha 8
Investor: Městská část Praha 6, IČO: 00063703, Čs. armády 601/601, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Název akce: „Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště, SK Union Břevnov, Praha 6“
Stupeň PD: Povolení záměru
Zájmové území:
Adresa: Hlavní město Praha
Kat. území - číslo parcely: Břevnov (729582) - 2484/58, 2484/3, 2484/6, 2484/7, 2489/4, 2481/5, 2481/10, 3693/3

Žadatel vymezil žádostí a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.

Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.

Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

Dojde ke kontaktu s VO - přisvětlení přechodu

Podle předložené dokumentace bude přisvětlen přechod v ulici Skokanská, postaveny budou 2 nové stožáry. Napojení přechodových stožárů bude ze stávajícího SM na pozemku 2481/5.

Stožáry budou propojeny kabelem CYKY 4J x 10 mm², zároveň s kabelovým vedením bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.

Napojení přisvětlení přechodu ze stožáru základního VO není možné. Přisvětlení přechodu musí být nezávislé na síti VO, tj. napojení je možné z PREDi (spojka na kabelu, RIS), případně ze zapínacího místa samostatným vývodem (po úpravě ZM).

V případě napojení z PREDi musí být v prvním napojeném stožáru umístěno měření spotřeby elektrické energie, použitý stožár musí mít větší dvířka.

Specifikaci použitých svítidel pro přisvětlení přechodu požadujeme **k vyjádření** doložit světelným výpočtem. Upozorňujeme, že svítidla AMPERA 1. generace se již nevyrábí.

V místě vjezdu a přejezdu musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím 1 m s přesahem na obě strany min. 50 cm do přilehlého přidruženého prostoru. Konce chrániček musí být zapěněny. Chráničky musí být geodeticky zaměřeny.

Materiál pro nové VO dle projektové dokumentace:

Stožár ZZN, výška 6 m – požadujeme bezpatcový ocelový třístupňový přechodový s rozměry 159/133/114
Výložník PDA 1-1000/76, 0,3m

Svítidlo Schréder AMPERA MIDI / 5145 / 32 LED / 500mA / NW / 49,5 W

Svítidlo Schréder AMPERA MIDI / 5144 / 32 LED / 500mA / NW / 49,5 W

Projektová dokumentace:

Technická zpráva, datum 3/2025

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Světelný výpočet, **nepředložen**

Osvětlovací soustavy veřejného osvětlení, které mají být předány do správy THMP, a.s. musí být v souladu s platnými normami a předpisy, musí být doloženy světelným výpočtem dle ČSN a výpočtem rušivého světla dle požadavků na zábranu rušivého světla na objektech k bydlení dle ČSN EN 12464-2 odstavec 4.5 nebo dle aktuálně platné legislativy.

LED svítidla musí odpovídat "TECHNICKÉMU STANDARDU PRAŽSKÉHO LED SVÍTIDLA VO", který je uveden na stránkách thmp.cz, svítidla musí mít zejména plně programovatelný předřadník a přípravu pro centrální řízení a monitoring (Zhaga konektor na vrchní straně svítidla).

Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP, a.s. na číslo 778 884 085. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započatím prací a po ukončení prací.

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO: M. Sazma, mobil 778 882 812, e-mail: milan.sazma@thmp.cz

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Při nedodržení podmínek nebude možné VO předat do majetku MHMP.

V Praze dne: 20. 5. 2025

Vyřizuje: Miroslava Vařečková

Za společnost THMP, a.s.:



Ing. Eva Behenská
ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.