



Seznam svítidel (Budova 1, Poschodí 1)									
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel údržby	Instalovaný příkon	Počet	
1	Esse-ci	HALL LED ESSENTIAL MEDIUM/MP 14W 4000K CRI>90 IP54	38MP14K4M54	1x LED 14W 350mA	2031 lm	0.80	14 W	27	
2	Esse-ci	HALL LED ESSENTIAL MEDIUM/MP 9W 4000K CRI>90 IP54	38MP9K4M54	1x LED 9W 250mA	1469 lm	0.80	9 W	9	
3	Esse-ci	HALL LED PRO MINI/PC 7W 4000K CRI>90 50Å	38PC7K450	1x LED 7W 350mA	875 lm	0.80	7 W	5	
4	Regiolux	maran-DV/1200 LED 4800-3500 840 ETM (33W)	50132404115	1x LED	4763 lm	0.80	32.8 W	7	
5	Esse-ci	MOON MEDIUM/PO 18W 4000K IP65	51P018K4M65	1x LED 325mA	2014 lm	0.80	18 W	4	

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 23 160 52 PRAHA 6, IČ: 00063703				PROJEKTANT:	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	Jiří TOMAN-Projektim STRAČENSKÁ 614, ŠTĚTÍ 411 08 IČ: 627 74 271	
J. TOMAN	J. TOMAN	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE				DOKUMENTACE	DPS
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO HRŠTĚ SK UNION BŘEVNOV, PRAHA 6				MĚŘÍTKO	---
				DATUM	12/2025
OBSAH PŘÍLOHY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY
VÝPOČET OSVĚTLENÍ 2.NP					S0-03.7.7
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					