



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY

Toto Rozhodnutí nabývá
právní moci dne 10.5. 2007
za ÚMČ Praha 6 B. J.
V Praze dne 12.5. 2007

Č.j: MCP6 000822/2007/OV/Ber/P 1063, D 580 Lib
Vyřizuje: Ing.H.Berková, linka 148, /fax 233342018

V Praze dne 20 -04- 2007

OTI ÚMČ Praha 6 – zast. stavebníka Městskou část Praha 6
Č. armády 23
Praha 6

Rozhodnutí

Úřad městské části Praha 6, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s §190 odst.5 stavebního zákona podle § 82 zákona č.50/1976 Sb.,

rozhodl takto :

k žádosti stavebníka Městské části Praha 6, se sídlem v Praze 6, ul. ČSLA 23, IČ 000 63 703, **pro stavební úpravy a udržovací práce** na objektu Základní školy Dědina, č.p. 580 , k.ú. Liboc, ul. Žukovského 6, spočívající v **dispozičních a konstrukčních úpravách**, pro které bylo zdejším stavebním úřadem vydáno stavební povolení dne 26.6.2006 pod č.j. MCP6 035942/2006/OV/Ber/P 1063, D 580 Lib, se vydává po provedeném řízení **kolaudační rozhodnutí**.

Stavební úřad podle § 82 odst.1 stavebního zákona a § 34 vyhl.č. 132/1998 Sb, stanovuje tyto **podmínky**:

- Během školního roku bude prostor pod schodištěm v nepodchodné výšce ve vstupní hale zneprístupněn vhodným mobiliářem z důvodu zabránění případným úrazům.
- Kapacitní parametry školy se nemění.

Odůvodnění :

Návrh na kolaudaci byl v řízení přezkoumán v celém rozsahu, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetření, které se konalo dne 23.1.2007. Bylo zjištěno, že předmětné dispoziční a konstrukční úpravy týkající se všech objektů školy byly provedeny podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení s následujícími změnami:

- skladba stropu ubytovny a bytu nad 1.NP v objektu C (zadní trakt objektu C) byla provedena z železobetonových stropních desek. Dokumentace skutečného provedení byla ověřena autorizovaným projektantem v oboru statika a dynamika staveb.
- výtah ozn.103 (požadavek SZPZP v ČR) nebyl realizován s ohledem na skutečnost, že v dostupné vzdálenosti od ZŠ Dědina se nachází ZŠ Červený vrch, která je jako celek řešena bezbariérově. V ZŠ Dědina je tedy bezbariérově řešeno pouze celé přízemí budovy vč. sociálního zařízení. Realizace předmětného výtahu by představovala technicky náročné řešení, které stavebník nemohl provést. Vyhl.č. 369/2001 Sb. v ustanovení §1 odst.2 tuto úlevu z povinností stavebníka umožňuje.

Provedené úpravy projektu byly projednány v rámci kolaudačního řízení za přítomnosti dotčených orgánů státní správy a byly zakresleny do dokumentace skutečného provedení.

Dále bylo zjištěno, že ostatní podmínky stanovené ve stavebním povolení byly dodrženy. V kolaudačním řízení byly konstatovány vyhovující výsledky předepsaných zkoušek. Vady a nedodělky bránící užívání zjištěné v rámci místního šetření byly odstraněny.

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s § 78 zákona č.50/1976 Sb.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.


Toto rozhodnutí se vydává se vydává v souladu s §190 odst.5 zákona č.183/2006 Sb.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle § 81 a násled. zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu hlavního města Prahy, podáním učiněným u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 6.

Dnem oznámení je den doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou. Způsob doručování je upraven v § 20 a násled. správního řádu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Za správnost:



Ing. Petr Malotín
Vedoucí odboru výstavby

Ověřená dokumentace skutečného provedení bude žadateli předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník:

A. Stavebník (na dodejku):

1. OTI ÚMČ P 6 - zast.
2. OSOM ÚMČ P 6

B. Ostatní účastníci řízení

3. PREdistribuce a.s.

C. Dotčené orgány státní správy :

4. HZS HMP
5. HS HMP
6. OOP MHMP
7. OPP ÚMČ P 6
8. OD ÚMČ P 6

D. Na vědomí

9. OSM MHMP
10. SŽPZP v ČR
11. Ředitelství ŽS Dědina, Žukovského 6, Praha 6
12. Ing. Malotin