

Akce:
Místo:
Předmět:

Výměna kotlů v objektu MŠ
Pod Novým lesem 9/98, Praha 6 - Veleslavín

D.1.4.3.b Výpis materiálu

	název položky	m.j.	počet
1.	Demontáž		
2.	Zrušení a demontáž ocel. Potrubí DN40	m	3
3.	Odstavení a odplanění plynovodu	kpl	1
4.	Domovní plynovod		
5.	ocelové trubky se zaručitelnou svařitelností tř. 11 353.0		
6.	DN20	m	2
7.	DN40	m	3
8.	instalační materiál	kpl	1
9.	Zkouška pevnosti	kpl	1
10.	Zkouška těsnosti	kpl	1
11.	Odvzdušnění a napuštění plynovodu	kpl	1
12.	Kontrola a revize	kpl	1
13.	Zvýšená ochrana proti korozi, třívrstvý nátěr o tl. 0,25mm nebo dvouvrstvý dvousložkový nátěr (žluté barvy)	m	15
14.	Uzemnění a vodivé přemostění plynovodu	kpl	1
15.	Závěsy potrubí, kotvení objímky DN40	ks	5
16.	K.K. - DN20 (Giacomini R 950)	ks	2
17.	Osazení havarijního ventilu PEVEKO EVPE 10405/0.2/AL - DN40	kpl	2
18.	Montáž plynovodu	kpl	1

Specifikace standardu materiálů:

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Veškeré specifikované materiály v projektové dokumentaci jsou uvedeny jako příklad použití a je možné je zaměnit za materiály stejných nebo obdobných vlastností. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich fyzikální a stavebně technické vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony

Vypracoval: Ing. Viktor Kouřilek