PŮDORYS 1. PP (STROPY, ZÁKLADY, PODCHYCENÍ)

LEGENDA:

- OCELOVÉ PRVKY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE NAD ZOBRAZOVANÝM PODLAŽÍM
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA
- ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP NA ROZNÁŠECÍ ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH
- NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŽEBRA BŽx
- NOVÉ ŽB ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NEBO ŽELEZOBETONOVÁ PŘEVÁZKA NA HLAVÁCH MIKROPILOT
- ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP NA ROZNÁŠECÍ ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH NAD ZOBRAZOVANÝM PODLAŽÍM
- ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE V POHLEDU SHORA

V0.1 — ŽB VĚNEC - BETON C20/25, VÝZTUŽ VIZ DETAILY VĚNCŮ (SPODNÍ HRANA -1,200 m, HORNÍ HRANA -0,950 m)

D0.1 D0.2 — NOVÁ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 100 mm na PLECH VSŽ 1012 F, BETON C20/25, VÝZTUŽ Ø8 á 100 mm (v každé vině) / Ø8 á 200 mm (rozdělovací výztuž)

D0.3 D0.5 — NOVÁ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 100 mm na PLECH VSŽ 1012 F, BETON C20/25, VÝZTUŽ Ø6 á 100 mm (v každé vině) / Ø6 á 200 mm (rozdělovací výztuž)

D0.6 — NOVÁ STROPNÍ DESKA S POKLOPEM Z PLECHU TL. 6 mm, NA NOSNÍKY IPE 80

K0 — STÁVAJÍCÍ KLENBY

KT — STÁVAJÍCÍ KLENBA STAŽENÁ NOVÝMI OCELOVÝMI TÁHLY

KTP — STÁVAJÍCÍ KLENBA STAŽENÁ PROVIZORNÍMI OCELOVÝMI TÁHLY

KV — NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY

SCH1 SCH2 — NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ

±0,XXX — VÝŠKOVÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PO ROZKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

B1 B9 — PŮDORYSNĚ ROZMĚŘIT DLE PROVÁŽENÝCH OS OCELOVÝCH SLOUPKŮ

SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE D0.1 - D0.2 (M 1:10):



SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE D0.3 (M 1:10):



SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE D0.4 - D.05 (M 1:10):



POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ KÓTY S NÁVAZNOSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI OVĚŘIT NA MÍSTĚ
- POLOHA A ULOŽENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ JE ORIENTAČNÍ, PROSTUPY STROPYA LEHKÉ PŘÍČKY MOHOU BÝT UPŘESNĚNY PROJEKTANTEM STAVEBNÍ ČÁSTI.
- OCELOVÉ NOSNÍKY V ULOŽENÍ NA ZDIVO PODBETONOVAT MIN. 250 mm NA VÝŠKU, 300 mm NA ŠÍŘKU
- OCELOVÉ NOSNÍKY V KAPSÁCH ZABETONOVAT
- DŘEVO CHEMICKY OŠETŘIT TRANSPARENTNÍM PŘÍPRAVKEM PROTI HOUBÁM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU
- PODCHYCENÍ TRYSKOVOU INJEKTÁŽÍ BUDE DIMENZOVÁNO NA SÍLY DLE STATICKÉHO VÝPOČTU
- MAXIMÁLNÍ UVAŽOVANÉ ZATÍŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE:
  - D0.1 - SKLADBA PODLAHY 190 kg/m² (BEZ VLASTNÍ TÍHY NOSNÉ KONSTRUKCE)
    - PODHLED 30 kg/m² (BEZ VLASTNÍ TÍHY NOSNÉ KONSTRUKCE)
    - UŽITNÉ 500 kg/m² (CHLADÍCÍ BOXY)
    - UŽITNÉ 300 kg/m² (DOMOVNÍ VSTUP)
  - D0.2 - SKLADBA PODLAHY 190 kg/m² (BEZ VLASTNÍ TÍHY NOSNÉ KONSTRUKCE)
    - PODHLED 30 kg/m² (BEZ VLASTNÍ TÍHY NOSNÉ KONSTRUKCE)
    - UŽITNÉ 300 kg/m² (DOMOVNÍ VSTUP)
  - D0.3-0.5 - SKLADBA PODLAHY 190 kg/m² (BEZ VLASTNÍ TÍHY NOSNÉ KONSTRUKCE)
    - PODHLED 30 kg/m² (BEZ VLASTNÍ TÍHY NOSNÉ KONSTRUKCE)
    - UŽITNÉ 500 kg/m² (CHLADÍCÍ BOXY)

OCEL S235 (1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR)
TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2
BETON C20/25 (XC1)
VÝZTUŽ B500 B

VYPRACOVAL: Ing. ALEŠ POLÁK	KONTROLOVAL: Ing. JIŘÍ TUREČEK	STATIKA AT s.r.o. Husinecká 31/664, Praha 3 IČ: 2225 11 95 59 statikat@statikaat.cz	
INVESTOR: Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6			
AKCE: REKONSTRUKCE DOMU DEJVICKÁ 184/4, PRAHA 6 parc. č. 81, k.ú. Dejvice		STUPEŇ: DPS	PARÉ:
		ZAK. Č.:	
		DATUM: 06 / 2018	PROFESE:
VÝKRES: PŮDORYS 1. PP (STROPY, ZÁKLADY, PODCHYCENÍ)		FORMÁT: 8xA4	VÝKRES Č.: D.1.2 1
		HMOTNOST: 150	