

Úřad městské části Praha 6

Doručeno: 16.08.2019

MCP6 279885/2019

listy: 1 přílohy:



mcp6es7140de73

Úřad MČ Praha 6  
odbor Územního rozvoje  
Ing. arch. Pavel Neuberg  
Čs. armády 23  
Praha 6  
160 52

Odbor Územního rozvoje	
Došlo dne:	16/8
Číslo j.:	628
K vyřízení:	Pavel

ve věcech

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

OUR 527-2019/15.7.2019

NAŠE ZNAČKA

S21120-1913/pvh

VYŘIZUJE/LINKA

Horák/2121

V PRAZE DNE

13.08.2019

**Vyjádření k plánované výstavbě "Areál kolečkových sportů" v k.ú. Břevnov, Praha 6 -  
Ověřovací koncept (posouzení záměru)**

Dne 22. 07. 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o posouzení záměru MČ Praha 6 k plánované výstavbě Areálu kolečkových sportů, která se nachází na pozemku parc. č. 2552/49 v k. ú. Břevnov. Plánované umístění zpevněného oválu pro in-line bruslení na výše uvedeném pozemku při křižovatce ulic Bělohorská a Kukulova, se částečně nachází v ochranném pásmu venkovního vedení 110kV. Ochranné pásmo venkovního vedení 110kV činí, podle zákona č. 458/2000 Sb., §46 ve znění pozdějších předpisů, 12 m od krajního vodiče, měřeno kolmo na vedení.

Sdělujeme Vám, že lze udělit souhlas s plánovanou výstavbou zpevněného oválu v ochranném pásmu venkovního vedení za dodržení následujících podmínek:

1. Navrhovaný zpevněný ovál pro in-line bruslení bude umístěn podle zaslaného návrhu.
2. Veškeré kovové konstrukce umístěné v ochranném pásmu venkovního vedení budou vzájemně pospojovány a uzemněny.
3. Navrhované ochranné mantinely o výšce 1m musí být lehce demontovatelné z důvodu možného vjezdu těžké techniky k podpěrnému bodu (stožáru). Jedná se zejména o jeřáb, naviják pro tažení lan, NA pro nutnou obsluhu.
4. Stožáry VO budou v celé šíři ochranného pásma venkovního vedení o max. výšce 6m.
5. V ochranném pásmu venkovního vedení VVN je zakázáno nechávat růst porost vyšší než 3m.
6. V zájmu zajištění bezpečnosti provozu vedení 110 kV a bezpečnosti pracovníků při realizaci je nutné respektovat příslušné ČSN a související předpisy, zejména ČSN EN 50110-1 – ed.3.
7. V ochranném pásmu venkovního vedení VVN se při realizaci smí používat technika s hydraulickým pohonem, jež při svém nejvyšším vyložení nebo zdvihu nepřekročí výšku 5 m.
8. V ochranném pásmu venkovního vedení se nesmí navrhovat zemina ani skladovat žádný materiál, které by mohlo vést k ohrožení provozu vedení 110 kV.

**PREDistribuce, a. s.**

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, adresa pro doručování: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 10158  
Bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu: 17494043/0300, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516  
telefon: 267 051 111, fax: 267 310 817, e-mail: pre@pre.cz, distribuce@pre.cz, www.pre.cz

9. V celé šíři ochranného pásma se nesmí hýbat s profilem terénu vůči venkovnímu vedení VVN; terénní úpravy pozemku jsou možné v rozsahu  $\pm 0,5\text{m}$  od stávajícího terénu.
10. V ochranném pásmu venkovního vedení VVN je zákaz používání jeřábu.

***Další stupeň zpracované PD požadujeme předložit k vyjádření.***

Platnost vyjádření 1 rok.

S pozdravem

**PREdistribuce, a. s.**  
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5  
IČ: 27376516  
DIČ: CZ27376516      **30**

**Petr Václav Horák**  
Správa rozvoden a sítě VVN

**PREdistribuce, a. s.**

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, adresa pro doručování: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 10158  
Bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu: 17494043/0300, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516  
telefon: 267 051 111, fax: 267 310 817, e-mail: pre@pre.cz, distribuce@pre.cz, www.pre.cz