



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL. MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie
Oddělení dopravního inženýrství

Č. j. KRPA-283193-2/ČJ-2024-0000DŽ

Praha 26. září 2024

Počet stran: 1

Přílohy: -

Ing. Jaroslava Háková
Gallašova 578/1
163 00 Praha 6

„Areál kolečkových sportů - Ladronka západ, na č. parc. 2552/49, 2552/51, k. ú. Břevnov, Praha 6“ – stanovisko k předložené dokumentaci pro připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci.

K Vaší žádosti ze dne 05.09.2024, kterou jsme obdrželi dne 05.09.2023.

Předložená projektová dokumentace (05/2024) obsahuje náležitosti nového dopravního připojení parkoviště výše uvedeného areálu s kapacitou 51 parkovacích stání, z toho 4 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, na komunikaci ulice Kukulova.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, a § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vydává nesouhlasné stanovisko v dané věci podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zejména z následujících důvodů:

- Vámi navržené stavební řešení odpovídá katastrálnímu či vlastnickému členění pozemků, ale nezajišťuje bezpečné stavební řešení připojení ve skutečném stavu. Z tohoto důvodu požadujeme stavební řešení upravit tak, aby dopravní připojení bylo realizováno s ohledem na zajištění dostatečné míry bezpečnosti při plynulém řešení veškerých hran komunikací.
- Pro kladné stanovisko ve výše uvedené věci by měla dokumentace obsahovat také konstrukce vlečných křivek vjezdu a výjezdu vozidla pravými oblouky prokazující bezkolizní užívání sjezdu při stávajícím dopravním režimu na dotčené komunikaci. Upozorňujeme, že prostorové řešení sjezdu by mělo být minimalizováno právě na základě předložených konstrukcí vlečných křivek.
- Vzhledem k typu parkoviště a kategorie dotčené komunikace doporučujeme jako součást stavby navrhnout umístění zařízení informujícím o počtu volných míst na tomto parkovišti.

Vyřizuje: mjr. Ing. Rovenský, ☎ 974 825 676

mjr. Ing. Ladislav Břeský
vedoucí oddělení

Co: Odbor pozemních komunikací a drah, Magistrát hl. m. Prahy
Odbor dopravy a životního prostředí, Úřad městské části Praha 6

Kongresová 1666/ 2
140 00 Praha

Tel.: 974825689
Fax:
Email: krpa.podatelna@pcr.cz
ID DS: rkiai5y