

Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

Číslo vyjádření: VPD-01784/2024
Žadatel: Ing. Jaroslava Háková, IČO: 15914755, Gallašova 578/578, Řepy, 163 00 Praha 17
Investor: Městská část Praha 6, IČO: 00063703, Čs. armády 601/601, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Název akce: „AREÁL KOLEČKOVÝCH SPORTŮ - LADRONKA ZÁPAD“
Stupeň PD: Spojené územní a stavební řízení
Zájmové území:
Adresa: Hlavní město Praha
Kat. území - číslo parcely: Břevnov (729582) - 2552/96, 3771/1, 2552/75, 2552/51, 2552/88, 2552/49, 2548/1, 3688/1, 2552/48, 3688/14

Žadatel vymezil žádosti a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.

Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.

Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

Dojde ke kontaktu s VO – demontáž, výstavba

Podle předložené dokumentace

- budou demontovány stožáry VO č. 618908 – 618912, 618914 – 618938, DS 235051,
 - bude postaveno 20 nových stožárů pro osvětlení přístupových komunikací a parkoviště, které budou napojeny ze stávajícího napájecího místa VO novým kabelem.
- Stožáry budou propojeny kabelem CYKY 4J x 16 mm², zároveň s kabelovým vedením bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.
- na nové VO bude připojena větev stávajících stožárů č. 618900 - 618907 (odpojená od demontovaného stožáru č. 618908).

V PD není uvedeno číslo VO pro napojení nového osvětlení - napojení bude zřejmě ze ZM VO č. 1476.

Pokud nebude nové VO postaveno zároveň s demontáží stávajícího VO, musí být napojení nedemontované větve VO 618900 - 618907 zajištěno náhradním provizorním způsobem a následně musí být provedeno finální napojení (tj. nesmí dojít k výpadku VO této části).

Kmeny stromů musí být minimálně 5 m od stožárů VO. Kabelové vedení v okolí stromů musí být uloženo v chráničce.

V místě vjezdu a přejezdu musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím 1 m s přesahem na obě strany min. 50 cm do přilehlého přidruženého prostoru. Konce chrániček musí být zapěněny. Chráničky musí být geodeticky zaměřeny.

Materiál pro nové VO dle projektové dokumentace a světelného výpočtu:

Stožár výška 6 m – požadujeme bezpaticový ocelový třístupňový s rozměry 133/89/60

Svítlidlo A IZYLUM 1 / 5305 / 20 LED / WW730 / 400 mA / 26 W 6 ks

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Svítlidlo B IZYLUM 1 / 5302 / 10 LED / WW730 / 500 mA / 17 W 8 ks
Svítlidlo C IZYLUM 1 / 5393 / 20 LED / WW730 / 350 mA / 23 W 6 ks

Projektová dokumentace:

Technická zpráva, datum 5/2024

Světelný výpočet, datum 20/5/2024

Osvětlovací soustavy veřejného osvětlení, které mají být předány do správy THMP, a.s. musí být v souladu s platnými normami a předpisy, musí být doloženy světelným výpočtem dle ČSN a výpočtem rušivého světla dle požadavků na zábranu rušivého světla na objektech k bydlení dle ČSN EN 12464-2 odstavec 4.5 nebo dle aktuálně platné legislativy.

LED svítidla musí odpovídat "TECHNICKÉMU STANDARDU PRAŽSKÉHO LED SVÍTIDLA VO", který je uveden na stránkách thmp.cz, svítidla musí mít zejména plně programovatelný předřadník a přípravu pro centrální řízení a monitoring (Zhaga konektor na vrchní straně svítidla).

Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP, a.s. na číslo 778 884 085. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započatím prací a po ukončení prací.

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO: M. Sazma, mobil 778 882 812, e-mail: milan.sazma@thmp.cz

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Při nedodržení podmínek nebude možné VO předat do majetku MHMP.

V Praze dne: 13. 6. 2024

Vyřizuje: Miroslava Vařečková

Za společnost THMP, a.s.:



Ing. Eva Behenská
ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100